



Муниципальное унитарное предприятие

**Горводоканал**

г. Новочеркаска

Адрес: 346428, Россия, г.Новочеркасск, ул. Энгельса,30, тел. (86352) 4-20-10, факс (86352) 4-52-28

Реквизиты: ИНН 6150031979,КПП 615001001 ,р/с 40702810900250002368вФилиал Южный ПАО Банка «ФК Открытие»,к/с 30101810760290000058,БИК046029058,ОКПО 53535190, ОКОНХ 90213  
mail: [gvk@novoch.ru](mailto:gvk@novoch.ru), сайт: [gorvodokanal-novoch.ru](http://gorvodokanal-novoch.ru).

№ 121 от « 24 » 11 2016г.

**Технические условия (информация) подключения**  
строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям  
питьевого водоснабжения и канализации и информация о плате за подключение

Технические условия выданы: (указывается наименование органа местного самоуправления, наименование организации, Ф.И.О. гражданина):	<b>Председателю КУМИ Администрации г. Новочеркаска Иванкову Д.А.</b>	
на основании заявки (сведения о заявке):	№ 5415 от 17.11.2016 г.	
на подключение к сетям водоснабжения и канализации объекта (наименование объекта):	Земельный участок для размещения индивидуального жилого дома	
расположенного на земельном участке (сведения о земельном участке)	г. Новочеркасск, ул. Худякова, 18 а кадастровый № 61:55:0021907:472	
Максимальная величина подключаемой нагрузки	Водоснабжение	Водоотведение
	9,6 м <sup>3</sup> /мес/чел	9,6 м <sup>3</sup> /мес/чел
Тариф на подключение, руб./куб.м в сутки	К системе водоснабжения	К системе водоотведения
	не утверждён	не утверждён
Мероприятия по подготовке коммунальной инфраструктуры для обеспечения ресурсом указанного объекта	Подключение возможно от водопровода д=100 мм, проходящего по ул. Худякова	Подключение возможно к канализационному коллектору д=250 мм проходящему по пер.Донскому.

**Дополнительные условия:**

МУП "Горводоканал" г. Новочеркаска обязуется обеспечить подключение строящегося (реконструируемого) объекта Заявителя к системам коммунального водоснабжения и канализации на указанных условиях в случае обращения в МУП "Горводоканал" г. Новочеркаска с заявкой на выдачу условий подключения строящегося (реконструируемого) объекта к сетям коммунального водоснабжения и канализации. Такое обращение должно быть сделано до начала разработки проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта.

Исполнительный директор  
МУП "Горводоканал" г. Новочеркаска

В.А. Коломисц

Технический директор  
МУП "Горводоканал" г. Новочеркаска

Е.К. Нужнов

Начальник ПТО

Л.В. Здравцева

Давтян М Д 245483

18.11.2016 г.



(АО «Донэнерго»)

Новочеркасские межрайонные  
электрические сети

ул. Александровская, д. 84, г. Новочеркасск, 346400,  
тел./факс: 8 (86352) 8-42-59, 8 (86352) 2-33-22

e-mail: [61630892@dnepri.com](mailto:61630892@dnepri.com)

ОГРН 1076163010890

ИНН/КПП 6163089292/615002001

ИД № 101/0000

от № 57-1/16231 от 17.11.2016г.

Врио заместителя председателя  
КУМН Администрации города  
Новочеркаска  
Т.Ю. Сивчук  
Панновский проспект, д.59-б  
г.Новочеркасск 346400

О возможности технологически присоединения  
земельных участков.

Уважаемая Татьяна Юрьевна!

Сообщаем, что техническая возможность для присоединения земельных  
участков с видом разрешенного использования:

« Для проектирования и строительства индивидуального жилого дома »,  
расположенного в г.Новочеркасск, ул.Харьковская,18а с кадастровым номером  
61:55:0021907:472

« Для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома без  
права содержания скота и птицы », расположенного в г.Новочеркасск, ул.Мирная,76  
с кадастровым номером 61:55:0010001:3816

«Для размещения объектов инженерно-транспортных предприятий,  
станций технического обслуживания и ремонта, автомоек, стоянок легкового и  
грузового автотранспорта, гаражей, для размещения объектов розничной  
торговли», расположенных в г.Новочеркасск, в районе ул.Харьковской,4 с  
кадастровым номером 61:55:0021808:160

«Для садоводства, дачного строительства в г.Новочеркасск, садоводческое  
некоммерческое товарищество № 12, участок № 17, 3-й линия с кадастровым  
номером 61:55:0011035:277

максимальной мощностью до 150 кВт по 3 категории надежности к  
электрическим сетям филиала АО «Донэнерго» Новочеркасские межрайонные  
электрические сети имеются. Затраты будут определены согласно ставок,  
утвержденных Постановлением РС Т.К. 79/6 от 24.12.2015г.

Для заключения договора «Об условиях поставки технологического  
присоединения к электрическим сетям» и уточнения технических условий  
заявителю необходимо подать заявку в отдел технических присоединений  
филиала АО «Донэнерго» Новочеркасские межрайонные электрические сети по  
адресу: г.Новочеркасск ул.Александровская,84 (тел.284-410)

К заявке необходимо приложить документы согласно п.10 «Правил технологического присоединения», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 864 от 27.12.2004г. в действующей редакции.

Директор

О.Г.Соболев

ИПн ООО «С.А.

тел. 284-215



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

(ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»)

ФИЛИАЛ В Г. НОВОЧЕРКАССКЕ

г. Новочеркасск, Ростовская область, Россия, 346413

Тел.: (8635) 24-45-79, факс: (8635) 24-43-33

E-mail: [gas@gasgaz.ru](mailto:gas@gasgaz.ru)

ОКПО 00000001, ОГРН 1020000000000, ИНН 6100000000, КПП 6100000000

№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

С/услугами предоставляются на условиях

Заместителю председателя  
комитета по управлению  
муниципальным имуществом  
Администрации города  
Новочеркасска Ростовской  
области

Е.Н. Богучаревой

346413, г. Новочеркасск,  
пр. Платовский, 59-б

Уважаемая Елена Николаевна!

В порядке ответа на Ваше обращение № 57.1.4/102 от 12.01.2017, по предоставлению информации о технических условиях подключения к газораспределительным сетям объектов, согласно предоставленному перечню земельных участков, сообщаем следующее.

В соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее Правила) и в целях подготовки технических условий, предлагаем подготовить в адрес ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» запрос о предоставлении технических условий подключения с приложением ниже перечисленных документов, и предоставить данный запрос в филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новочеркасске.

Согласно п. 7 Правил, запрос о предоставлении технических условий должен содержать:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, его организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, место жительства и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
- б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);
- в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения нескольких точек.



Согласно п. 8, п. 34 Правил, к запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства;
- б) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;
- в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
- г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
- д) в случае если заявителем является лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газопотребления основного абонента, запрос о предоставлении технических условий должен содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газоснабжения.

В соответствии с п. 29, 30 Правил и Постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.12.2016г. № 79/5, 79/6, срок действия технических условий и плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, зависят от следующих параметров:

- 1) максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя;
- 2) расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения;
- 3) давления газа в точке подключения.

С уважением,

Заместитель директора  
- главный инженер

  
В.Н. Попов