

Муниципальное унитарное предприятие

ГОРВОДОКАНАЛ г. Новочеркаска

Адрес: 346428, Россия, г.Новочеркасск, ул. Энгельса,30, тел. (86352) 4-20-10, факс (86352) 4-52-28

Реквизиты: ИНН 6150031979,КПП 615001001 ,р/с 40702810900250002368вФилиал Южный ПАО

Банка «ФК Открытие»,к/с 30101810760290000058,БИК046029058,ОКПО 53535190, ОКОНХ 90213

mail: gvk@novoch.ru, сайт: gorvodokanal-novoch.ru

№ _____ от « ____ » _____ 2016г.

Председателю
КУМИ Администрации г.Новочеркаска

Иванкову Д.А

Уважаемый Денис Андреевич !

На Ваш запрос № 57.1.4 /6193 от 15.11.2016 г по вопросу предоставления информации о возможности технологического подключения к сетям водоснабжения и водоотведения земельных участков по адресу ул. Миронова,76, сообщаем.


В настоящее время техническая возможность подключения вышеуказанного объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации отсутствует в связи с отсутствием в данном районе централизованных сетей водопровода и канализации.

Подключение будет возможно только после разработки проекта и строительства межквартальных уличных сетей водопровода и канализации 7 и 8 микрорайона ВЖР.

Исполнительный директор



В.А Коломисц



(АО «Донэнерго»)

Новочеркасские межрайонные
электрические сети

ул. Александровская, д. 84, г. Новочеркасск, 346400,

тел./факс: 8 (86352) 8-42-59, 8 (86352) 2-33-22

e-mail: 61636@donenergy.ru

ОГРН 1076163010890,

ИНН/КПП 6163089292/615002001

Р/С 40702310817011200166

ИНН № 61-0902310817011200166

Врио заместителя председателя
КУМН Администрации города
Новочеркаска
Т.Ю. Савчук
Платовский проспект, д.59-б
Новочеркасск 346400

О возможности технического присоединения
земельных участков

Уважаемая Татьяна Юрьевна!

Сообщаем, что техническая возможность для присоединения земельных
участков с видом разрешенного использования

« Для проектирования и строительства индивидуального жилого дома »,
расположенного г.Новочеркасск, ул.Хувкова,18а с кадастровым номером
61:55:0021907:472

« Для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого дома без
права содержания скота и птицы », расположенного г.Новочеркасск, ул.Миропова,76
с кадастровым номером 61:55:0011035:1816

«Для размещения объектов инженерно-транспортных предприятий,
станций технического обслуживания и шиномонтажа, автомоек, стоянок легкового и
грузового автотранспорта, гаражей, для размещения объектов розничной
торговли», расположенных г.Новочеркасск, в районе ул.Харьковской,4 с
кадастровым номером 61:55:0021808:160

«Для садоводства, расположенного г.Новочеркасск, садоводческое
некоммерческое товарищество № 12, участок № 17, 7-я линия с кадастровым
номером 61:55:0011035:277

максимальной мощностью до 150 кВт по 3 категории надежности к
электрическим сетям филиала АО «Донэнерго» Новочеркасские межрайонные
электрические сети имеется. Затраты будут определены согласно ставок,
утвержденных Постановлением РС Г. № 70/6 от 23.12.2015г.

Для заключения договора «Об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям» и получения технических условий
заявителю необходимо подать заявку в отдел технологических присоединений
филиала АО «Донэнерго» Новочеркасские межрайонные электрические сети по
адресу: г.Новочеркасск ул.Александровская,84 (тел.284-440).

К заявке необходимо приложить документы согласно п.10 «Правил технологического присоединения», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 в действующей редакции.

Директор:

О.Г.Соболев

ООО «Жуковье С/А»
тел. 284-215



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

(АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»)

ФИЛИАЛ В Г. НОВОЧЕРКАСКЕ

Заместителю председателя
комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Новочеркасска Ростовской
области

Е.Н. Богучарской

346413, г. Новочеркасск,
пр. Платовский, 59-б

Уважаемая Елена Николаевна!

В порядке ответа на Ваше обращение № 57.1.4/102 от 12.01.2017,
предоставлено информации о технических условиях подключения к
газораспределительным сетям объектов, согласно предоставленному перечню
земельных участков, сообщаем следующее.

В соответствии с «Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее Правила) и в целях
подготовки технических условий, предлагаем подготовить в адрес
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» запрос о предоставлении
технических условий подключения с приложением ниже перечисленных
документов, и предоставить данный запрос в филиал ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новочеркасск.

Согласно п. 7 Правил, запрос о предоставлении технических условий
должен содержать:

- а) полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя, его
организационно-правовую форму, местонахождение и почтовый адрес (для
юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, место жительства и
почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя));
- б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального
строительства (при наличии соответствующей информации);
- в) запрашиваемую величину максимального часового расхода газа (мощности)
установки для индивидуального пользования (если их несколько) с
обоснованием необходимости подключения нескольких точек.

Согласно п. 8, п. 34 Правил, к запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:

- а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства;
- б) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;
- в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
- г) доверенность, или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя);
- д) в случае если заявителем является лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к существующей сети газопотребления основного абонента, запрос о предоставлении технических условий должен содержать согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети газоснабжения.

В соответствии с п. 29, 30 Правил и Постановлениями Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.12.2016г. № 79/5, 79/6, предоставляются технические условия и плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, зависят от следующих параметров:

- 1) максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя;
- 2) расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения;
- 3) давления газа в точке подключения.

С уважением,

Заместитель директора
- главный инженер

В.Н. Попов